

# 扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室文件

扬攻坚指办函〔2024〕26号

## 关于尽快开展新民南路西侧区域管网排查 检测修复的提示函

新坝镇人民政府：

经市相关部门排查，新民南路西侧区域汇水范围内的（西至联盟路西侧，东至新民路，北至扬子西路，南至南江路）市政雨、污水管网由新坝镇人民政府建设并运行维护，目前该片区排水存在以下问题需开展整治：一是新民路道路雨、污水管网破损断裂，尚未完全修复到位，雨天时排水不畅容易导致污水外溢，形成局部内涝积水。二是区域内居民小区内部雨污水管网存在大量错接混接现象，新民南路东侧千斤河排口晴天时靠截污泵坑将污水提升至污水管网，雨天截污泵坑闸门打开，大量污水入河，造成千斤河及夏家港水体黑臭，近期已多次被网友举报。三是区域内雨、污水流量异常，干扰新民泵站和城西片区重力流管网系统正常运行，城西片区污水漫溢风险较大，同时影响沙家港污水处理厂进水浓度，降低了全市污水集中收集处理率。

请贵镇高度重视新民南路西侧区域排水管网运行情况，

尽快推进区域内居民小区及市政排水管网排查检测修复工作，确保规范排水。

扬中市深入打好污染防治攻坚战指挥部办公室

2024年5月28日

