



扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）： 扬中市绿洲新城

交办日期	2024-01-17	交办件编号	(2024) 1 号
交办内容	近期，群众集中拨打 12345 热线反映滨江大道管网污水外溢问题，同时扬中热线论坛 12 月 20 日也有相关反映。经现场进行检查并走访周边企业代表，发现位于滨江大道自联丰港至扬中三桥段管网污水外溢（三桥匝道段、新跃厂区门口路段、苏惠乳胶新厂区门口，长度在 100 至 150 米不等），水底淤泥明显，三桥匝道段水质明显混浊，非机动车道存在较大交通安全隐患。		
整改方案 上报日期	2023. 12. 15	整改方案明确完成时限	2024. 4. 1
整改情况	此次管道修复采用了胀管法修复施工工艺，完成了整体修复 DN40 共 36 米；DN500 共 41.5 米，共计修复 77.5 米，另新建检查井一座		
主要负责人签字：		丁 年 4 月 1 日	
复核情况	复核人员（签字）： 年 月 日		
备注			

扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)			协办单位	
交办日期	2024-01-17		交办件编号	(2024) 1 号
交办内容	近期，群众集中拨打 12345 热线反映滨江大道管网污水外溢问题，同时扬中热线论坛 12 月 20 日也有相关反映。经现场进行检查并走访周边企业代表，发现位于滨江大道自联丰港至扬中三桥段管网污水外溢（三桥匝道段、新跃厂区门口路段、苏惠乳胶新厂区门口，长度在 100 至 150 米不等），水底淤泥明显，三桥匝道段水质明显混浊，非机动车道存在较大交通安全隐患。			
整改方案 上报日期	2023. 12. 15		整改方案明 确完成时限	2024. 4. 1
整改方案 计划安排	将沿线破损管道通过胀管法进行修复，共 3 个井段 80 多米			
整改项目 负责人			整改 分管领导	
备注				

