






# 扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇	协办单位	
交办日期	2024-02-01	交办件编号	(2024) 2号
交办内容	根据镇江市第一专员办要求，2月9日前请尽快上报： 一是城镇污水处理厂运行管理不到位。乡镇污水处理厂进水COD浓度长期偏低。		
整改方案 上报日期	2024-02-08	整改方案明 确完成时限	2024-02-08
整改方案 计划安排	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 成立污水处理厂整治工作专班。</li> <li>2. 完善污水处理厂相关制度。</li> <li>3. 设备采购更新安装。</li> <li>4. 编制新坝污水处理厂“一厂一策”整治方案。</li> <li>5. 推进集镇管网排查检测。</li> <li>6. 分步实施雨污管网分流改造，提高污水收集率。</li> <li>7. 加强新坝污水处理厂日常运营维护。</li> </ol>		
整改项目 负责人		整改 分管领导	
备注			

# 扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）： 扬中市新坝镇

交办日期	2024-02-01	交办件编号	(2024) 2号
交办内容	根据镇江市第一专员办要求，2月9日前请尽快上报：一是城镇污水处理厂运行管理不到位。乡镇污水处理厂进水COD浓度长期偏低。		
整改方案 上报日期	2024-02-08	整改方案明 确完成时限	2024-02-08
整改情况	成立污水处理厂整治工作专班。高标准要求完善污水处理厂相关制度。投入14.9万元，更新安装老旧设备。编制新坝污水处理厂“一厂一策”整治方案。推进老集镇区域管网排查检测。保障工作资金，实施新坝老集镇区域雨污水管网混接、错接改造工程，提高污水收集率。加强新坝污水处理厂日常运营维护，逐步提升进水化学需氧量。通过整改，新坝污水处理厂进水浓度已达100以上。		
主要负责人签字：			年 月 日
复核情况	 复核人员（签字）： 年 月 日		
备注			