


扬中市打好污染防治攻坚战交办件整改计划表

承办单位 (盖章)	 扬中市新坝镇		协办单位	
交办日期	2024-11-08		交办件编号	(2024) 67 号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 X3JS202411070018）：镇江市扬中市新坝镇红联村(238 省道旁边)有一块近 50 亩的土地，建造了几栋别墅，至今闲置，目前被附近老百姓耕种，非常凌乱，没有耕种的地方全部是杂草丛生，严重影响周边小区的生态环境；整个红联片区的水环境非常差，雨污混流，加之附近有企业污水排放进入河道，河水经常是墨水色，恶臭无比，时常有死鱼漂浮。			
整改方案 上报日期	2024-11-09		整改方案明 确完成时限	2024-11-11
整改方案 计划安排	问题一：镇江市扬中市新坝镇红联村（238 省道旁边）有一块近 50 亩的土地，建造了几栋别墅，至今闲置，目前被附近老百姓耕种，非常凌乱，没有耕种的地方全部是杂草丛生，严重影响周边小区的生态环境。 部分属实。扬中市新坝镇红联村（238 省道旁边）有一块近 50 亩的土地，实为御墅湾开发地块，位于扬中市 238 省道东侧、大全路北侧，紧邻红联村联新新村居民点，规划用地性质为商住用地，面积约为 46840 平方米，该地块 2020 年 12 月 30 日由大航控股集团江苏置业有限公司通过出让方式取得，目前建有四栋现状建筑为遗留建筑，与土地			

共同出让取得。该地块现有四栋建筑，总建筑面积12164平方米，剩余未开发区域生长有芦苇等野生植物，其中靠近联新新村居民点未开发区域已被周边村民作为菜地占用，通往联新新村小区道路两侧有农作物秸秆临时堆放，影响居民通行。

问题二：整个红联片区的水环境非常差，雨污混流，加之附近有企业污水排放进入河道，河水经常是墨水色，恶臭无比，时常有死鱼漂浮。


不属实。近年来，红联村通过纳管接入城镇污水处理厂、建设小型集中处理设施和资源化利用等模式，农村生活污水治理覆盖率已达100%。同时，通过查阅企业信息资料并现场核实，红联片区共有宏强电气、华鑫磨具等6家工业企业，均不产生工业废水，因此不存在企业偷排导致污染的情况。经初步调查，前期该片区河道出现水质波动，主要是因为红联村联新新村建设于1996年，逐渐扩大规模发展至今，后2013年建设的江城路污水主管网管底标高高于联新新村污水支管网接入口的管底标高，江城路污水主管网运行过程中对联新新村造成污水倒灌，并漫溢至周边河道水域。针对前期发现的问题，2023年10月，新坝镇人民政府对该区域内管网进行全面检测并制定管网提升改造方案，同时计划新建设一座污水提升泵站，将红联片区联新新村污水送入江城路主管网，消除倒灌现象，2024年8月提升改造工程竣工并投入运行，截至目

	前，该片区水质稳定并持续向好。2024 年 11 月 8 日，新坝镇人民政府组织工作人员和村民代表重点巡查苏家埭河、联新新村等河道，河道水系畅通，无生活污水和企业污水直排入河，未发现河水呈现墨水色，通过村民代表反映和走访周边群众，未发现河水恶臭和死鱼现象。 处理整改情况： 1. 红联村村委会立即安排管护人员对联新新村道路两侧农作物秸秆进行收集转运，清除对居民通行及环境影响，做到立行立改。 2. 完成御墅湾收储地块芦苇、野草清理工作，做到立行立改。 3. 加强污水提升泵站常态化运行维护和红联村片区河道日常巡查保洁，切实改善河道水质。		
整改项目 负责人		整改 分管领导	
备 注			

扬中市打好污染防治攻坚战交办件销号申请表

申请单位（盖章）：扬中市新坝镇

交办日期	2024-11-08	交办件编号	(2024) 67 号
交办内容	根据中央环境保护督察组信访举报受理转办清单（第三轮，受理编号 X3JS202411070018）：镇江市扬中市新坝镇红联村(238 省道旁边)有一块近 50 亩的土地，建造了几栋别墅，至今闲置，目前被附近老百姓耕种，非常凌乱，没有耕种的地方全部是杂草丛生，严重影响周边小区的生态环境；整个红联片区的水环境非常差，雨污混流，加之附近有企业污水排放进入河道，河水经常是墨水色，恶臭无比，时常有死鱼漂浮。		
整改方案 上报日期	2024-11-09	整改方案明 确完成时限	2024-11-11
整改情况	已完成联新新村道路两侧农作物秸秆收集转运、御墅湾收储地块芦苇、野草清理，加强污水提升泵站常态化运行维护和红联村片区河道日常巡查保洁，切实改善周边小区的生态环境。		
主要负责人签字： 邵 宣福祥 年 月 日			
复核情况	复核人员（签字）： 年 月 日		
备注			





新坝公园和联新新村片区泵站工程合同

合同双方: 扬州市新坝镇人民政府 (简称甲方)

江苏舜隆建设有限公司 (简称乙方)

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》规定, 甲方新坝公园和联新新村片区泵站工程(项目编号: JS33-1(2023)商字第01号), 实行公开招标、公开、公平、公正和择优的原则, 经专家评审严格评审并推荐, 推荐评标小组研究决定乙方为中标人。现签订正式合同, 有关条款如下:

一、工程概况

1. 项目名称: 新坝公园和联新新村片区泵站工程。
2. 工程施工地点: 扬州市新坝镇。
3. 承包范围: 标段: 联新新村片区增加潜水提升泵站工程, 主要内容为泵站建设、管道铺设、线路敷设等相关内容(详见工程量清单)。
4. 承包方式: 乙方包工包料, 包工程数量, 包工期, 包施工安全责任。
5. 工期: 60日历天, 除不可抗力外, 按甲方要求及乙方的承诺执行。
6. 工程质量等级: 合格。
7. 保修期: 按照国家现行有关规定及供值商对本项目的承诺。
8. 工程价款: 按图纸施工及设计变更通知书。

二、项目总价

1. 项目合同金额总价为: 人民币叁拾陆万玖仟元整 (¥369000.00)。

泵站工程合同

